



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 352 del 03 GIUGNO 2022

OGGETTO: Impianti Consortili - provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 03 del mese di Giugno nella sede Consortile, convocata con avviso N. 7354 spedito in data 27.05.2022 si è riunita

la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	NO
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Iannelli Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Iannelli Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assistono, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, il Dott. Bennet Vincenzo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Dott. Citro Bartolomeo componente del Collegio dei Revisori dei Conti

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 4 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con delibera n. 240 del 14.04.2022 si è incaricato il RUP a provvedere al ripristino funzionale del nuovo schema idrico acquedottistico dell'impianto di Matinella, che in particolare prevede:
 - la fornitura di di n.1 motore Marelli g.225 B3 kw 37 ie3 V400/690 tipo A6C 225 S4 di potenza kw 37 n. 4 poli rpm 1775 alimentazione V 400/690 HZ 50;
 - la fornitura dei pezzi speciali e tubazioni occorrenti per la rivisitazione del piping idraulico;
 - l'individuazione dell'operatore economico che possa svolgere tutte le operazioni idrauliche e meccaniche per:
 - la sistemazione di nuova elettropompa Caprari fornita dal Consorzio;
 - l'installazione del nuovo motore per pompa 3, fornito dal Consorzio;
 - il posizionamento del nuovo argano carro ponte manuale fornito dal Consorzio;
 - tutte le altre operazioni di collegamento idraulico ed elettrico finalizzate al funzionamento del nuovo sistema idrico del serbatoio suddetto;
- a seguito di acquisto di un gruppo Elettrogeno MOSA GE140FSX MOT FPT NEF45 completo di quadro intervento automatico risulta necessario provvedere alla sua collocazione presso l'impianto acquedottistico denominato "Scigliati – Mitrano" che prevede piccoli lavori edili per il basamento in cls, il trasporto ed il montaggio del gruppo presso l'impianto e l'installazione di quadro elettrico atto al suo funzionamento;
- **TENUTO CONTO** che dall'indagine effettuata risulta che:
- la fornitura di d n.1 motore Marelli g.225 B3 kw 37 ie3 V400/690 tipo A6C 225 S4 di potenza kw 37 n. 4 poli rpm 1775 alimentazione V 400/690 HZ 50 può essere affidato alla società COMID SRL di Torre del Greco per un costo come da preventivo del 19.05.2022 pari ad € 3.000,00 al lordo di Iva e trasporto;
- la fornitura dei pezzi speciali può essere affidata alla Società Roviello SRL, come da preventivo n. 1203 del 06/04/2022, acquisito al prot. consortile al n. 6899 del 19/05/2022, per un costo complessivo di € 7.830,00 oltre Iva pari ad € 1.722,62 per un importo lordo complessivo di € 9.552,71.
- per tutte le attività di tipo meccanico idraulico così riassunte:
 - taglio di tronchi di condotta in acciaio esistenti, rimozione di opere di sostegno, realizzazione di nuovi collegamenti idraulici con pezzi speciali forniti dall'amministrazione consortile relativo trasporto a rifiuto materiale di risulta;
 - smontaggio argano manuale esistente, sostituzione dello stesso con nuovo argano fornito dall'amministrazione compreso ogni onere e magistero per la sicurezza del funzionamento del carro ponte manuale;
 - disaccoppiamento, per eccessivo peso ed ingombro, della elettropompa Caprari fornita dall'amministrazione onde consentirne il trasporto ed il posizionamento sul fondo del serbatoio, sistemazione e rimontaggio della stessa e completamento dei collegamenti idraulici per il suo funzionamento;
 - rimozione motore pompa 3 esistente, sostituzione con nuovo motore fornito dall'amministrazione, compreso ogni collegamento elettrico ed idraulico necessario al funzionamento dello stesso
- può essere destinatario dell'affidamento la società GMV SRL UNIPERSONALE che ha fornito preventivo n. 9/2022 del 24.05.2022 al costo di € 11.590,00 al lordo di Iva;
- le lavorazioni per l'installazione completa in sito del gruppo Elettrogeno MOSA GE140FSX presso l'impianto acquedottistico denominato "Scigliati – Mitrano" può essere effettuata dalla medesima società GMV SRL UNIPERSONALE che ha già realizzato i lavori di ristrutturazione dell'impianto acquedottistico ed è a perfetta conoscenza dello

schema di funzionamento dell'intero impianto, la quale ha fornito preventivo n. 6/2022 del 17.03.2022, acquisito al prot. 5835 del 28.04.2022, al costo di € 3.050,00 al lordo di Iva;

- **CONSIDERATO** che:
- risulta necessario, visto l'urgenza per la sistemazione dell'impianto acquedottistico, affidare ai soggetti su individuati le forniture ed i servizi inerenti la problematica Serbatoio di Matinella;
- si ricorre all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a del D. Lgs.50/16 e s.m. ed i. come modificato dalla legge 120/2020 per la realizzazione delle forniture e dei servizi sopra richiamati;
- la Stazione appaltante può corrispondere, l'anticipazione fino al 30% dell'importo contrattuale all'aggiudicatario dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016, come modificato dal DL n. 76/2020 convertito dalla legge 120 dell'11.09.2020 e Legge 29 luglio 2021 n. 108 ai seguenti operatori:
 - alla COMID SRL di Torre del Greco fornitura di n.1 motore Marelli g.225 B3 kw 37 ie3 V400/690 tipo A6C 225 S4 di potenza kw 37 n. 4 poli rpm 1775 alimentazione V 400/690 HZ 50 per un costo come da preventivo del 19.05.2022 pari ad € 3.000,00 al lordo di Iva e trasporto;
 - alla Società Roviello SRL la fornitura dei pezzi speciali per un costo complessivo di € 7.830,00 oltre Iva pari ad € 1.722,62 per un importo lordo complessivo di € 9.552,71.
 - alla società GMV SRL UNIPERSONALE per tutte le attività di tipo meccanico idraulico inerenti il Serbatoio di Matinella per un importo di € 11.590,00 al lordo di Iva;
 - alla società GMV SRL UNIPERSONALE per l'installazione completa in sito del gruppo Elettrogeno MOSA GE140FSX presso l'impianto acquedottistico denominato "Scigliati – Mitrano" per un importo di € 3.050,00 al lordo di Iva;
- di imputare l'importo derivante dalla presente deliberazione al mastro di Bilancio n. 1.1.5.23 "Ammodernamento acquedotto rurale" secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Proposta di deliberazione:

OGGETTO: Impianti Consortili - provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 02.06.2022

Il Direttore



(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 02.06.2022


Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 02.06.2022

il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione


(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 352 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 14.06.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 14.06.2022

IL SEGRETARIO