



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 576/2025 del 09/10/2025

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per l'attraversamento del canale consortile "Rio Lama" e alla risoluzione delle interferenze con le condutture idriche e irrigue esistenti, per la realizzazione delle opere di connessione (cavidotto interrato), dell'impianto fotovoltaico della potenza installata pari a 1957 kWp e una potenza nominale di 1793 Kwp, autorizzato con provvedimento conclusivo unico della procedura semplificata PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 03/03/2011 n.28 rilasciato dal Comune di Albanella (SA) in data 03/03/2025 protocollo n.3020 - Società Alma Energia srl - provvedimenti

Il giorno 09/10/2025 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
	A
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Orlotti Antonio, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Orlotti Antonio.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- in data 05/08/2025 con nota acquisita al protocollo consortile con il n. 8663, la società Alma Energia S.r.L. (P Iva [REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Domenico Cerruti (C. F. [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED] alla via [REDACTED], iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno il 03/10/2013, Numero REA SA- 426882, Pec: almaenergia2019@pec.it, ha presentato, dando incarico all'Ing. Antonio Bottone nato a [REDACTED] il [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 17385 e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED], email: ing.abottone@tiberio.it, PEC: antonio.bottone.17385@ordingna.it, una richiesta di nulla osta per l'attraversamento del canale "Rio Lama", nonché per la risoluzione delle interferenze con le condotte interrato consortili, dovendo realizzare un cavidotto interrato MT a servizio dell'impianto fotovoltaico da 1957kWp da realizzarsi nel Comune di Albanella (SA) al Foglio di mappa n. 6 particella n. 33;
- le opere riguardano la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare. In particolare, l'impianto avrà una potenza nominale di circa 1957 kWp e saranno eseguiti i seguenti interventi:
 - realizzazione di un generatore fotovoltaico suddiviso in 1 sottocampo, costituito da moduli fotovoltaici bifacciali aventi potenza unitaria pari a 710 WP cadauno ed installati su strutture ad inseguimento solare mono-assiali (tracker);
 - realizzazione di una stazione integrata per la conversione e trasformazione dell'energia elettrica detta "Power-Station".
 - realizzazione di una cabina di consegna, E-Distribuzione - DG 2061 E9, costituita da una sezione di competenza del distributore e di un locale utente costituito dall'arrivo della Power Station;
 - realizzazione di un elettrodotto interno in cavo interrato per l'interconnessione della Power Station, con la Cabina di consegna a 20kV;
 - realizzazione di un Elettrodotto esterno in cavo interrato a 20kV per connessione in antenna alla linea MT SORVELLA e richiusura sulla linea MT BARIZZO;
- nella relazione tecnica viene indicato che la Società Alma Energia S.r.l., attiva nella progettazione di impianti di produzione di energia derivante da fonte rinnovabile, titolare dell'Autorizzazione avvenuta con PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO UNICO DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, rilasciato dal Comune di Albanella (SA) in data 03.03.2025 protocollo n. 3020, intende realizzare nel Comune di Albanella (SA) un impianto fotovoltaico della potenza installata pari a 1957 kWp e una potenza nominale di 1793 kW per la produzione di energia elettrica e le opere di connessione dello stesso (cavidotto interrato);
- nella Relazione Tecnica viene indicato, inoltre, quanto segue:
 - la richiesta di concessione e nullaosta si è resa necessaria per realizzare il cavidotto che permetterà la connessione dell'impianto fotovoltaico sulla linea MT BARIZZO, bisognerà attraversare il canale consortile denominato "RIO LAMA" di proprietà del Consorzio di Bonifica di Paestum, nonché interferire in alcuni punti del tracciato con le condutture idriche e irrigue esistenti, con il cavidotto interrato di progetto, così come si evince dalle planimetrie presenti negli elaborati grafici

allegati alla presente che formano parte integrante della documentazione tecnica prodotta;

- per poter raggiungere lo scopo prefissato e realizzare il campo fotovoltaico e le relative opere di connessione autorizzate con PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO UNICO DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, rilasciato dal Comune di Albanella (SA) in data 03.03.2025 protocollo n. 3020, la società Alma Energia S.r.l. necessita di ottenere il nullaosta all'attraversamento per realizzare le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica del canale consortile denominato "RIO LAMA" di proprietà del Consorzio di Bonifica, il nullaosta alla risoluzione delle interferenze in alcuni punti del tracciato tra il cavidotto da realizzare e le condutture idriche e irrigue esistenti di proprietà del Consorzio di Bonifica di Paestum, così come meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati alla richiesta;
 - l'attraversamento del canale consortile denominato "RIO LAMA" di proprietà del Consorzio di Bonifica avverrà con l'esecuzione di una trivellazione orizzontale controllata (TOC), nota anche come HDD (Horizontal Directional Drilling), tecnica di perforazione non distruttiva utilizzata per posare tubazioni, cavi e condotte sotto terra senza la necessità di scavi a cielo aperto. Questo metodo riduce l'impatto ambientale e i disagi per il traffico e le comunità locali, consentendo il passaggio di infrastrutture sotto ostacoli naturali o artificiali;
 - lungo il percorso del nuovo cavidotto MT interrato da realizzarsi, come si evince dagli elaborati di progetto allegati alla richiesta, incontrerà condotte idriche e irrigue di proprietà del Consorzio di Bonifica di Paestum e quindi vi saranno delle interferenze;
 - l'elettrodotto MT sarà realizzato a regola d'arte e rispettando tutte le disposizioni in materia relative alle interferenze con altri sottoservizi, così come rappresentato nei particolari predisposti per la risoluzione delle interferenze tra il cavidotto BT e condotte idriche e d'irrigazione esistenti, di proprietà Consorzio di Bonifica di Paestum, a spese della società Alma Energia S.r.l.;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
 - PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
 - ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
 - a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di autorizzare, per quanto di competenza del Consorzio e nel rispetto dei diritti di terzi, delle norme vigenti in materia e dei pareri di altri enti competenti, i seguenti lavori:
- l'attraversamento del canale consortile denominato "RIO LAMA" per la realizzazione dell'elettrodotto MT attraverso l'esecuzione di una trivellazione orizzontale controllata (TOC), come indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta;
 - la realizzazione dell'elettrodotto MT che permetterà la connessione dell'impianto fotovoltaico sulla linea MT BARIZZO, realizzando lo stesso a regola d'arte e rispettando tutte le disposizioni dettate dal Consorzio Bonifica di Paestum relative alle interferenze con le reti di acquedotto e di irrigazione esistenti, specificando che gli interventi saranno completamente a carico della società Alma Energia S.r.l.;

- che gli interventi a farsi, che riguardano le infrastrutture consortili, restano a carico della Società richiedente e dovranno essere eseguiti sotto il controllo tecnico del Consorzio.
- Si precisa che la società Alma Energia S.r.L. si deve impegnare, qualora ci fosse bisogno per eventuali interventi di riparazione da parte del Consorzio, a rimuovere le opere inerenti l'impianto fotovoltaico che fossero di intralcio, per poi ripristinarle, coprendo tutte le spese necessarie.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per l'attraversamento del canale consortile "Rio Lama" e alla risoluzione delle interferenze con le condutture idriche e irrigue esistenti, per la realizzazione delle opere di connessione (cavidotto interrato), dell'impianto fotovoltaico della potenza installata pari a 1957 kWp e una potenza nominale di 1793 Kwp, autorizzato con provvedimento conclusivo unico della procedura semplificata PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 03/03/2011 n.28 rilasciato dal Comune di Albanella (SA) in data 03/03/2025 protocollo n.3020 - Società Alma Energia srl - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 09/10/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per l'attraversamento del canale consortile "Rio Lama" e alla risoluzione delle interferenze con le condutture idriche e irrigue esistenti, per la realizzazione delle opere di connessione (cavidotto interrato), dell'impianto fotovoltaico della potenza installata pari a 1957 kWp e una potenza nominale di 1793 Kwp, autorizzato con provvedimento conclusivo unico della procedura semplificata PAS ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 03/03/2011 n.28 rilasciato dal Comune di Albanella (SA) in data 03/03/2025 protocollo n.3020 - Società Alma Energia srl - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 09/10/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:10

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 20/10/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 09/10/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 20/10/2025