



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 347/2026 del 14/05/2026

OGGETTO: Manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche impianti di Ponte Calore e Pagliarone - provvedimenti

Il giorno 14/05/2026 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
P	
P	
P	
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Grippa Francesco, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg: Grippa Francesco.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- Il Consorzio in qualità di gestore di impianti irrigui, acquedottistici, canali di bonifica ed Idrovore ha rilevato la necessità di intervenire sulle Opere di Bonifica Consortili per garantire una corretta manutenzione ordinaria individuando le attività e forniture da attuare per consentire l'efficienza;
- al fine di garantire l'efficacia del servizio degli operatori impegnati sul comprensorio addetti alla manutenzione generale delle reti idriche acquedottistiche irrigue e degli impianti consortili, si necessita di intervenire sugli impianti al fine di revisionare e sistemare gli impianti per assicurare la massima sicurezza ai fruitori;
- a seguito di una verifica effettuata dai tecnici consortili è emersa la necessità di intervenire con urgenza mediante la manutenzione sulle pompe all'Impianto di ponte Calore e Pagliarone del Comune di Serre (SA);
- per ridurre i tempi di ripristino, questo Consorzio ha optato per richiedere un preventivo per il ripristino degli stessi;
- a seguito degli eventi atmosferici verificatosi nei giorni 17 e 18 marzo 2026, vi è la necessità di intervenire anche sull'impianto situato in località Ponte Calore
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 81 del 06.02.2026 è stato nominato Responsabile del Procedimento il geom. Pietro Mancino ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- con la medesima deliberazione (n.259/2026) è stato dato incarico al RUP di avviare le procedure per individuare un idoneo operatore economico cui affidare il Servizio mediante la piattaforma certificata di negoziazione ASMECOMM a cui il Consorzio ha aderito con deliberazione Commissariale n. 76 e 77 del 11.04.2019;
- **DATO ATTO** che:
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 315 del 30.04.2026 è stata affidata alla ditta DUESSE Service s.r.l. – p.iva [REDACTED] la fornitura n. 1 elettropompa da 1000 l/s, con prevalenza 20 ml e completa di motore elettrico da 315 Kw e quadro elettrico di avviamento in Soft Starter per l'impianto di Ponte Calore del Comune di Serre (SA) e n. 1 elettropompa sommersa da 45 l/s, con prevalenza 55 ml e completa di motore elettrico da 37 Kw;
- con nota prot. 4596 del 04.05.2026 il Consorzio comunicava alla ditta DUESSE Service s.r.l. – p.iva [REDACTED] la fornitura n. 1 elettropompa da 1000 l/s, con prevalenza 20 ml e completa di motore elettrico da 315 Kw e quadro elettrico di avviamento in Soft Starter per l'impianto di Ponte Calore del Comune di Serre (SA) e n. 1 elettropompa sommersa da 45 l/s, con prevalenza 55 ml e completa di motore elettrico da 37 Kw;
- **PRECISATO** che:
- il RUP dell'iniziativa è il geom. Pietro Mancino nominato con deliberazione della D.A. n. 81 del 06.02.2026;
- il CIG attribuito per la manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche impianti di Ponte Calore e Pagliarone è il seguente BB28346D67;
- **DATO ATTO** che: occorre liquidare alla ditta DUESSE Service s.r.l. – p.iva [REDACTED] la fattura n. 117 del 06.05.2026 ed acquisita al protocollo consortile con n. 4914 del 11.05.2026 per un importo di € 51.975,00 oltre iva per legge, pari al 30% dell'importo totale;
- **RITENUTO**: di liquidare in favore della ditta DUESSE Service s.r.l. – p.iva [REDACTED] affidataria della fornitura, l'importo di € 51.975,00 oltre iva per legge, come acconto pari al 30% dell'intero importo;
- **VISTO** che: il D.Lgs. 36/2023;
- **PRESO ATTO** della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- **PRESO ATTO** del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, Dott.ssa Daniela Gregorio;
- **ATTESA** la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;

- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di liquidare come in effetti liquida alla ditta DUESSE Service s.r.l. – p.iva [REDACTED] la fattura la fattura n. 117 del 06.05.2026 ed acquisita al protocollo consortile con n. 4914 del 11.05.2026 per un importo di € 51.975,00 oltre iva per legge, pari al 30% dell'importo totale;
- di imputare l'importo di € 51.975,00 derivante dalla presente deliberazione trova copertura nel mastro di bilancio “n. 1.1.1.05 Impianto di Sollevamento” come da disposizione legislative, secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche impianti di Ponte Calore e Pagliarone - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 14/05/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche impianti di Ponte Calore e Pagliarone - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 14/05/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 08/07/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/05/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 08/07/2026